Seuils 1.322
Standard


lamitherm®
wancortherm®

Détail / 08.2017

Seuils en fibrociment

avec équerre de montage avant le montage des plaques thermo-isolantes

Fenêtre alignement intérieur et fixée sur le support de fond



Joint de dilatation avec mousse étanchéité
groupe de raccord type 3

Seuil en fibrociment

Coupe de séparation / joint de raccord
groupe de raccord type 1A

Equerre de montage

Panneau de socle
Plaque périmétrique PSE enterrée

Protection contre l'humidité
LAWASTAR SME 2K
mortier élastique pour socle
spatulé 2 x 1 mm /
protection contre la vermine

Indications techniques

- La dilatation thermique doit être prise en compte.
- Le raccord du joint d'étanchéité à la pluie battante est appliqué des deux côtés au min. 10 cm en-dessous du niveau de la tablette de la fenêtre.
- Le rejingot arrière des seuils en fibrociment doit être relié de manière étanche avec les bords en crépissage latéraux.
- Raccords des bords de crépissage selon détail 1.711.
- L'étanchéité à l'air ne peut pas être fournie avec l'isolation thermique extérieure crépie.
- Joints de dilatation avec mousse d'étanchéité selon SIA 274, étanchéité des joints dans la construction.
- Dépassement de la tablette de fenêtre par rapport au plan de façade extérieur, min. 30 mm.

Raccord

